

(2) 地下水質測定結果 PFAS

	市町村名	PFOS及びPFOA (ng/L)	PFHxS (ng/L)
		暫定指針値 50	指針値等 なし
1	高千穂町	0.3未満	0.1未満
2	延岡市(北川町)	0.3未満	0.1未満
3	延岡市(北浦町)	0.3未満	0.1未満
4	延岡市(北方町)	0.3未満	0.1未満
5	延岡市	0.4	0.1未満
6	延岡市	0.7	0.1未満
7	延岡市	0.3未満	0.1未満
8	諸塚村	0.3未満	0.1未満
9	門川町	0.3未満	0.1未満
10	延岡市	7.2	0.1未満
11	椎葉村	0.3未満	0.1未満
12	美郷町(北郷村)	0.5	0.1未満
13	門川町	0.3未満	0.1未満
14	門川町	0.3未満	0.1未満
15	日向市(東郷町)	0.6	0.1未満
16	日向市(東郷町)	0.3未満	0.1未満
17	日向市	0.3未満	0.1未満
18	日向市	2.3	0.1未満
19	西米良村	0.3未満	0.1未満
20	川南町	7.9	0.1未満
21	西都市	0.3未満	0.1未満
22	西都市	6.8	0.1未満
23	高鍋町	6.6	0.1未満
24	えびの市	1.9	0.1未満
25	えびの市	0.3未満	0.1未満
26	小林市	0.3未満	0.1未満
27	小林市	1.2	0.1未満
28	小林市(須木村)	0.3未満	0.1未満
29	綾町	2.1	0.1未満
30	西都市	2.4	0.1未満
31	西都市	57	0.1未満
32	新富町	0.3	0.1未満
33	小林市	0.3未満	0.1未満
34	小林市	0.3未満	0.1未満
35	小林市(野尻町)	0.3未満	0.1未満
36	綾町	5.8	0.1未満
37	国富町	0.3未満	0.1未満
38	都城市	0.3未満	0.1未満
39	都城市(高崎町)	0.3未満	0.1未満
40	都城市(高城町)	0.3	0.1未満
41	都城市	0.3	0.1未満
42	都城市	0.3未満	0.1未満
43	都城市(高城町)	1.4	0.1未満
44	都城市	0.3未満	0.1未満
45	三股町	0.3未満	0.1未満
46	日南市(北郷町)	0.3未満	0.1未満
47	都城市	0.4	0.1未満
48	日南市	0.3未満	0.1未満
49	日南市	0.3未満	0.1未満
50	日南市	0.3未満	0.1未満

	市町村名	PFOS及びPFOA (ng/L)	PFHxS (ng/L)
		暫定指針値 50	指針値等 なし
51	日南市	0.4	0.1未満
52	日南市	6.2	0.1未満
53	串間市	2.7	0.1未満
54	串間市	4.2	0.1未満
55	串間市	1.7	0.1未満
56	串間市	0.4	0.1未満
57	串間市	2.5	0.1未満
58	宮崎市	8.3	—
59	宮崎市	35	—
60	宮崎市	6.0	—
61	宮崎市	5.4	—
62	宮崎市	12	—
63	宮崎市	<0.3	—

PFOS及びPFOAの暫定指針値超過地点周辺調査

	市町村名	PFOS及びPFOA (ng/L)	備考
		暫定指針値 50	
1	西都市	66	当初超過地点の 半径約100m範囲
2	西都市	55	
3	西都市	64	
4	西都市	71	当初超過地点の 半径約500m範囲
5	新富町	37	
6	西都市	42	
7	西都市	100	
8	西都市	62	
9	西都市	40	
10	西都市	91	
11	西都市	180	当初超過地点の 半径約1~2km 範囲
12	新富町	98	
13	西都市	17	
14	西都市	2.4	
15	新富町	7.8	
16	新富町	32	
17	西都市	54	
18	西都市	65	
19	西都市	150	
20	西都市	35	
21	西都市	18	
22	新富町	49	
23	新富町	21	
24	西都市	110	
25	西都市	10	
26	西都市	7	
27	西都市	10	
28	西都市	16	