

平成25年度発生源立入検査結果(個表)

1 大気基準適用施設

(1) アルミニウム合金製造施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模 (t)	排出ガス基準(ng-TEQ/m3N)	測定結果		備考
						排出ガス中の濃度(ng-TEQ/m3N)		
1	都 城 市	(有)安田商会 山田工場	H8.7	3	5	0.0076		溶解炉

(2)-1 廃棄物焼却炉(廃掃法対象)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m3N)	測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)		排出ガス中の濃度(ng-TEQ/m3N)		
1	宮 崎 市	エコクリーンプラザみやざき (1号炉)	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.00066		
2	日 南 市	王子製紙(株)日南工場	H18.2	22760	33	0.1	0		
3	都 城 市	(有)まつもと	H7.1	350	7.6	10	0.32		
4	都 城 市	(株)SEISO	H25.10	1,250	1.54	5	0.4		
5	都 城 市	住友ゴム(株)宮崎工場	H6.12	250	3.14	10	0.000024		
6	都 城 市	第一ビル工事(株)	H19.12	1008	6.51	5	3.5		
7	小 林 市	九州北清(株)	H10.7	4167	-	1	0.029		
8	高 鍋 町	宝酒造(株)黒壁蔵	H10.3	1199	3.14	5	0.013		
9	日 向 市	オーシャンクリーン(株)	H8.7	500	7.48	10	0.24		
10	日 向 市	県北産廃事業協同組合	H8.2	553	7.7	10	3.1		
11	門 川 町	門川クリーン(株)	H8.5	420	5.1	10	0.15		
12	延 岡 市	旭化成せんい延岡(株)	H10.10	4,925	-	0.1	0.000012		
13	延 岡 市	旭化成ケミカルズ(株)レオ工場	S51.7	3982	-	5	0.00000078		
14	延 岡 市	(有)オイル・リサイクル	H7.1	2000	9.81	5	0.11		

(2)-2 廃棄物焼却炉(小型焼却炉等)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m3N)	測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)		排出ガス中の濃度(ng-TEQ/m3N)		
1	宮 崎 市	宮崎大淀処理場	H4.12	2,500	-	5	0.0000071		
2	宮 崎 市	原田建設(株)	H7.11	187	6.80	10	0.19		
3	宮 崎 市	南九州クリーン環境(有)	H13.5	179	3.84	5	0.084		
4	宮 崎 市	(有)和	H15.8	179	3.84	5	0.52		
5	宮 崎 市	エコクリーンプラザみやざき 動物焼却炉	H16.6	63	1.50	5	0.0091		
6	宮 崎 市	宮崎県宮崎家畜保健衛生所	H21.10	183	5.70	5	0.0017		
7	国 富 町	(株)藤元建設	H13.10	179	3.84	5	4.1		
8	国 富 町	クマモト工業(株)	H14.11	191	1.98	5	1.2		
9	国 富 町	(有)国富開発	H15.3	174	1.98	5	0.013		
10	日 南 市	日南環境資源(株)	H11.12	175	3.84	10	0.75		
11	日 南 市	(有)中西興業	H14.2	160	1.98	5	1.8		
12	串 間 市	(有)南部環境クリーンセンター	H10.6	180	4	10	0.77		
13	都 城 市	(株)永山建設	H19.8	179	3.84	5	0.026		
14	都 城 市	(株)長瀬建設	H14.11	140	1.86	5	0		
15	都 城 市	真栄産業(株)	H15.1	191	1.98	5	0.13		
16	都 城 市	(有)原田運輸	H13.11	179	3.84	5	0.62		
17	三 股 町	(有)馬場産業	H11.12	180	4.1	10	0.0005		
18	三 股 町	大淀開発(株)	H21.11	179	3.84	5	0.49		
19	三 股 町	(有)なかいし	H13.3	179	3.84	5	3.2		
20	小 林 市	(株)バクティ	H17.3	104	1.98	5	0.3		
21	小 林 市	前田産業(株)	H15.2	196	1.95	5	0.21		
22	小 林 市	(有)吉行産業	H11.3	185	1.988	10	2		
23	えびの市	(有)金原重機建設	H12.11	179	3.84	5	0.4		
24	川 南 町	川南工業(株)	H14.2	179	3.84	5	1.1		
25	川 南 町	宮崎県農協果汁(株)	H14.12	108	4.64	5	0.019		
26	都 農 町	(有)山下商事	H13.3	179	3.84	5	4.3		
27	高 鍋 町	日高産業	H16.2	179	3.84	5	0.81		
28	新 富 町	(株)藤井建設	H7.7	185	1.96	10	1.9		
29	日 向 市	日向環境(株)	H16.5	191	1.98	5	0.27		
30	延 岡 市	(有)延岡西部処分場	H10.9	185	2.25	10	0.86		
31	延 岡 市	(株)エコリサイクルセンター	H15.7	176	1.62	5	0.55		

2 水質基準適用事業場

(1) 塩素又は塩素化合物による硫酸塩バルブ等漂白施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m3/日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	日南市	王子製紙(株)日南工場	硫酸塩バルブ漂白施設	S35.4	120,000	10	0.030	2施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。

(2) 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・汚水又は廃液を排出する灰貯留施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m3/日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	都城市	住友ゴム工業(株)宮崎工場	灰貯留施設	H6.12	3,500	10	0.000021	1施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。

(3) 下水道終末処理施設、共同排水処理施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m3/日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	宮崎市	宮崎市大淀処理場	下水道終末処理施設	S63.10	38,722	10	0.000090	1施設
2	延岡市	延岡市妙田下水処理場	下水道終末処理施設	S47.6	34,000	10	0.00055	1施設
3	延岡市	旭化成ファインケム(株)	共同排水処理施設	H24.3	200,000	10	0.017	1施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。